



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, т.8(831) 200-10-03, ф.8(831) 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)
603086, г.Н.Новгород, ул.Мурашкинская, д.20, тел./факс: 277-61-28, «Телефон доверия»: 246-05-02
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Н.Новгород, ул. Мурашкинская, д.20
(место составления акта)

«22» августа 2017 г.
(дата составления акта)
«11» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 159

По адресу/адресам: г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, д. 28
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 159 от «07» августа 2017 г. заместителя главного государственного инспектора г. Н.Новгорода по пожарному надзору Хохлова Д.А.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» «Крепыш»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» августа 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа

«02» августа 2017 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 рабочих часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки И.о. заведующей Кatalова Полина Михайловна

в 11 ч. 00 мин. «15» августа 2017 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г. Н.Новгорода по пожарному надзору Клочкин С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Кatalова П.М., заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Ширмаева Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

<p>ем этаже здания для хранения оборудования, мебели и других предметов.</p>		
<p>На дверях помещений мастерской на 1-ом этаже, прачечной и помещения кастилянши на 2-ом этаже, вентиляционной на 3-ем этаже, а также на дверях складских помещений, расположенных на улице отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>п. 20 ППР в РФ</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____

нарушений не выявлено - _____

Внесены в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предлагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Григорьев С.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Каталова П.М., заведующей МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«22» августа 2017 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

случаев нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных
 этими актами:

Место нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
2.	3.	4.
<p>Исключаются случаи, если выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p>		
<p>1. Помещение мастерской на 1-ом этаже здания, не выделено противопожарной дверью, с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, 88, табл. 21, 23, 24 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование в п. 5.14* табл. 1, 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*)</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>
<p>2. Помещение прачечной на 2-ом этаже здания не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа (над расположением дверного проема, по факту над дверным проемом окно).</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, статья 87, статья 88 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование в п. 5.14* табл. 1, 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*)</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>
<p>3. Двери групповых ячеек, ведущих на лестничные клетки с обеих сторон здания на 1, 2 и 3 этажах, не оборудованы приспособлением для самозакрывания.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование в п. 6.18* СНиП 21-01-97*)</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>
<p>4. Помещение приготовления пищи в пищеблоке кафе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (тепловыми пожарными извещателями).</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>
<p>5. В подсобных помещениях всего здания (кроме помещений категорий В4 и Д) тип автоматической пожарной сигнализации не соответствует требуемому (по факту в данных помещениях установлены тепловые пожарные извещатели).</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>
<p>6. не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>		
<p>6. Допускается использование технического помещения (вентиляционная камера) на</p>	<p>п/п. «б» п. 23 ППР в РФ</p>	<p>МБДОУ «Детский сад № 67» «Крепыш»</p>