



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Н.Новгород, Окский съезд., д. 6 т.8(831) 200-10-03, ф.8(831) 200-11-70 E-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Н. Новгород (по Канавинскому району)**

(наименование органа государственного надзора)

603086, г. Нижний Новгород, ул. Мурашкинская, д. 20, тел. (831) 277-61-28, E-mail: -
«Телефон доверия»: (831) 246-05-02 ОНД и ПР по г.Н.Новгород (по Канавинскому району)
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 159/1/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67» КРЕПЫШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Н.Новгорода по пожарному надзору Хохлова Дмитрия Александровича № 159
(наименование органа ГПН)

от « 07 » августа 2017 года, Федеральных законов от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»,
« 22 » августа 2017 г.

выпущенной в составе

старший инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г. Н.Новгорода по пожарному надзору Ключков С. А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67» КРЕПЫШ»), г. Н.Новгород, ул. К. Маркса, д. 28
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Каталовой П.М., заместителем заведующей по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Ширмаевой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Н.Новгород, Окский съезд., д. 6 т.8(831) 200-10-03, ф.8(831) 200-11-70 E-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Н. Новгород (по Канавинскому району)

(наименование органа государственного надзора)

603086, г. Нижний Новгород, ул. Мурашкинская, д. 20, тел. (831) 277-61-28, E-mail: -

«Телефон доверия»: (831) 246-05-02 ОНД и ПР по г.Н.Новгород (по Канавинскому району)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 159/1/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67» КРЕПЫШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

г.Н.Новгорода по пожарному надзору Хохлова Дмитрия Александровича № 159

(наименование органа ГПН)

от « 07 » августа 2017 года, Федеральных законов от 26 декабря 2008 г.

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»,

« 22 » августа 2017 г.

выпущенной в составе

старший инспектор ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г. Н.Новгорода по пожарному надзору Ключков С. А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 67» КРЕПЫШ), г. Н.Новгород, ул. К. Маркса, д. 28

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Каталовой П.М., заместителем заведующей по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 67 «Крепыш» Ширмаевой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в

	оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (тепловыми пожарными извещателями).	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)		
5.	В подсобных помещениях всего здания (кроме помещений категорий В4 и Д) тип автоматической пожарной сигнализации не соответствует требуемому (по факту в данных помещениях установлены тепловые пожарные извещатели).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)	22.01.2018	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
23.	Допускается использование технического помещения (вентиляционная камера) на 3-ем этаже здания для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п/п. «б» п. 23 ППР в РФ	22.01.2018	
24.	На дверях помещений мастерской на 1-ом этаже, прачечной и помещения кастаньяши на 2-ом этаже, вентиляционной на 3-ем этаже, а также на дверях складских помещений, расположенных на улице отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	22.01.2018	

Устранение указанных нарушений в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, требований норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

	оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (тепловыми пожарными извещателями).	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)		
5.	В подсобных помещениях всего здания (кроме помещений категорий В4 и Д) тип автоматической пожарной сигнализации не соответствует требуемому (по факту в данных помещениях установлены тепловые пожарные извещатели).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил. А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)	22.01.2018	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
23.	Допускается использование технического помещения (вентиляционная камера) на 3-ем этаже здания для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п/п. «б» п. 23 ППР в РФ	22.01.2018	
24.	На дверях помещений мастерской на 1-ом этаже, прачечной и помещения кастаньяши на 2-ом этаже, вентиляционной на 3-ем этаже, а также на дверях складских помещений, расположенных на улице отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	22.01.2018	

Устранение указанных нарушений в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, требований норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;