

«Зарегистрирована»

*Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по г. Н.Новгород (по Ките  
городскому р-ну)*

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)  
структурного подразделения территориального органа ГПН МЧС  
России)

« *19* » *декабря* 201*6* г.

Регистрационный № *2240010055-70*

*Майборода А.В.*  
*пр. расследования*  
*791216*



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в соответствии со ст. 64 «Требования к декларации пожарной безопасности», ст. 144 «Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности», федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2009 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 161» (МБДОУ «Детский сад № 161»), расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.8. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица № 1025203017421.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5260062696

Место нахождения объекта защиты: г.Н.Новгород, ул. Костина, д.8

№ п/п	Наименование объекта
1	<b><u>Оценка пожарного риска не проводилась в связи с выполнением обязательных требований федерального закона № 123 -ФЗ от 22.07.2009 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u></b>
2	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась в связи с необязательностью страхования имущества от пожара и в связи с отсутствием имущества третьих лиц в здании МБДОУ «Детский сад № 161».</u></b>

3

**Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:**

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. ГОСТ 12.1.004-91\* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».
3. ГОСТ 12.1.033-81\* ССБТ. «Пожарная безопасность. Термины и определения».
4. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. «Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования».
5. ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».
6. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
7. ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний».
8. СНиП 2.01.02-85\* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».
9. СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
10. СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
11. ПУЭ «Правила Устройства электроустановок» (издание седьмое).
12. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
13. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
14. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
15. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
16. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
17. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Выполнены требования федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2009 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

Здание МБДОУ относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.1.1, двухэтажное, отдельностоящее, расположено на территории, огороженной металлическим забором, имеющий один въезд на территорию. Ширина проезда составляет 4 метра. Территория объекта имеет наружное освещение в темное время суток. Здание МБДОУ относится ко второй степени огнестойкости, стены кирпичные,



перекрытия кирпичные, кровля мягкая, наплавляемая по железобетонным перекрытиям. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и обеспечено первичными средствами пожаротушения в количестве 7 штук марки ОП-5. В МБДОУ определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведутся в специальном журнале произвольной формы.

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются.

Дети младшего возраста размещены в группах второго этажа, дети старшего возраста на первом этаже. Из каждой группы имеется 2 выхода, один непосредственно на улицу. Со второго этажа по металлическим пожарным лестницам (дата последнего испытания 2011 год). Количество и параметры эвакуационных выходов выполнены в соответствии с проектной документацией. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания, которые находятся в исправном состоянии. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки.

Светильники оборудованы колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В качестве источников водоснабжения для обеспечения пожаротушения используются существующие пожарные гидранты в количестве 2 штук, расположенные на ул. Костина напротив домов № 2 и № 4. На здании МБДОУ установлены указатели пожарных гидрантов в соответствии с ГОСТ. На территории МБДОУ имеются следующие строения: тепловой узел, сараи в количестве 2-х штук, на детских прогулочных площадках имеются веранды в количестве 4-х штук. Все строения имеют кирпичные стены.

Электрооборудование, установленное в МБДОУ соответствует необходимым требованиям в области энергетики, работы по обслуживанию проводятся ОАО «Нижегородторгмонтаж» в соответствии с графиком ППР.

Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией с системой голосового оповещения. Заключен договор с организацией, имеющей лицензию, на тех. обслуживание систем противопожарной защиты (АПС) : ООО «Вектор - С». Также установлена система автоматической передачи сообщений о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание производит ООО «Служба пожарной безопасности 52».

В здании при одновременном нахождении на этаже более 10 человек



разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников

В учреждении имеются следующие приказы:

1. Об обеспечении пожарной безопасности.
2. О противопожарном режиме в МБДОУ.
3. О создании добровольной пожарной дружины.
4. О назначении ответственного за исправное состояние огнетушителей.


Также в учреждении имеется план мероприятий по противопожарной безопасности на 2016-2017 учебный год, инструкция по пожарной безопасности, инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей при пожаре, содержание текстовой части эвакуации на случай возникновения пожара.

В МБДОУ два сотрудника имеют удостоверение по пожарной безопасности: заведующий д/с и заведующий хозяйством. Все работники допущены к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Настоящая декларация подтверждает, что пожарная безопасность объекта защиты, указанного в ней, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о технических регламентах и нормативными документами по пожарной безопасности.

Настоящую инструкцию разработала

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 161»



Ю.К.Лакеева

« 16 » декабрь 2016 г.