

АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ С GSM-MОДУЛЕМ



МЧС РОССИИ

Сегодня особую популярность получили пожарные извещатели с GSM-модулем, позволяющие одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов, к которым можно отнести самого собственника жилья, родственников, соседей и других заинтересованных лиц.



РАЗНОВИДНОСТИ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



МЧС РОССИИ

Если дома есть маленькие дети, то для того чтобы не напугать ребёнка применяются извещатели с функцией «антишок», у которых звук нарастает постепенно.



ПРОВОДИМАЯ РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



МЧС РОССИИ

За период с 2015 по 2022 год автономные
пожарные извещатели установлены в **8 901** семье



Спасены жизни **26** человек, в том числе **4** детей

- городской округ **г. Арзамас** – 2021 год
- Большеболдинский** м.о. – 2015 год
- Вачский** м.о. – 2021 год
- Ковернинский** м.о. – 2021 год
- Кстовский** м.о. – 2018 год

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ ОТМЕЧАЮТСЯ

- ✓ городской округ **г. Выкса**;
- ✓ городской округ **Семеновский**,
- ✓ **Балахнинский, Богородский и Вознесенский** м.о.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ




МЧС РОССИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР:

23 сентября 2023 года:
в с. Большое Окулово
г.о. Навашинский пожарный
извещатель спас

многодетную семью,
в том числе шесть детей
в возрасте **от 3 до 15 лет**




МЧС РОССИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



МЧС РОССИИ



до **2026 года** включительно
планируется оборудовать
автономными пожарными
извещателями **жилые**
помещения более
28 тысяч семей



ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ



МЧС РОССИИ



п. 85(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: **в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.**



Нарушение требований **пункта 85 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации** (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) влечёт **административную ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ** в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от **5 до 15 тыс. рублей.**