

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» июня 2026 г., 52260061000222087918

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» июля 2026 г., 16 час. 00 мин. № 2606/001-52/445-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.21

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «17» июня 2026 г., № 2606/001-52/445-ВО/Р, учетный номер проверки 52260061000222087918.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ладоньчев Илья Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактических работ по городскому округу города Нижний Новгород управления надзорной деятельностью и профилактических работ Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
2. Воробьева Светлана Юрьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору)
3. Храмов Артем Игоревич – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
4. Туршатов Артем Алексеевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г.Н.Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, Дом 15

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 210" ИНН 5261019132, адрес регистрации юридического лица: 603137, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее фактало, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» июня 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «03» июля 2026 года, 16 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (группы: «Чайка», «Петушок», «Елочка», «Солнышко», «Колокольчик»). п.26, абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнение мероприятий
2. Не выполнено не менее 2-х выходов из помещений групп со второго этажа здания (группа «Светлячок», группа «Чайка»). ст. 4, ст. 6, ст. 89, ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнение мероприятий
3. Помещение «Хозблока» с учетом имеющейся пожарной нагрузки не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. (АПС). часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 83 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4., п. 4.8., таблица 3 СП 486.1311500.2020. Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнение мероприятий
4. При высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнями на всю длину марша. часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнение мероприятий

5. Не соблюдено расстояние от пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, а также электросветильников не менее 0,5 м. часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 83 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнение мероприятий

6. Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений в исправном состоянии. Пункт 17 «а» Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».. Место выявления нарушения: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 15.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнение мероприятий

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору) Воробьева Светлана Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B825986C05C253BEC8FEE4596207D902
Выдана: Воробьева Светлана Юрьевна
Действителен с 24.04.2025 по 15.07.2026

Подпись

Воробьева Светлана Юрьевна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору), телефон: 88-831-466-62-61, e-mail: s.vorobeva@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

