



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ
«Детский сад № 34»
А.А.Руссы
«Об» августа 2010 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

«Об» августа 2010 г.

Автозаводский район
город Нижний Новгород

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603111, г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А.
- 1.2. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1802,4 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка да, 9988 кв. м
- 1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» (МБДОУ «Детский сад № 34»)
- 1.4. Адрес места нахождения организации: 603111, г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А.
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
- 1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: обучение по основной образовательной программе дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 201, вместимость - 275, пропускная способность - 201

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок: «Улица Раевского» - маршрутное такси № 37, 65, 301, 83, 138; автобус 64, 65, 73; троллейбус № 4, 11, 14; «Станция Счастливая» - маршрутное такси № 44, 75, 87, 301; автобус 11, 58, 69; троллейбус № 4, 11, 14.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Улица Раевского» - 125 м., от остановки «Станция Счастливая» - 360 м.

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Улица Раевского» - 2 мин., от остановки «Станция Счастливая» - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, Г, У, С)	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12,13,125,126,127
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, У, Г)	«А» 30 «А» 58 «А» 61	14,15,16, 17, 18, 19, 20,21, 22,23,24, 25,26,27, 28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, У, Г)	А 1 «А»14 «А»25 «А»7 «А»16 «А»20 «А»32 «А»45 «А»15 «А»1 «А»13 «А»35 А»36 «А»49 Л	29,30,31 70,71,75,76,80,84, 89,90,94, 95,98,99, 102,103, 107, 108,113, 118,32-42, 54, 43- 56
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, Г, У)	«А»26 «А»30 «А»54 «А»54а «А»55 «А»24 «А»22 «А»51а	57-62, 63-66, 67-69
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, У, Г)	«А»4 «А»18,20 «А»25,27 «А»34,35	72-74 77-79 81-83 85-88

			«А»41,43 «А»18 «А»2,3 «А»9,11 «А»37,39 «А»45,47 «А»34 «А» 49	91-93 96-97 100-101 104-106 109-112 114-117 119-122 123,124
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г, У, С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, Г, У, С)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С, Г, О, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 06.08.2020-31.12.2030 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»:

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на диске

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий

Члены комиссии:

заместитель заведующего

старший воспитатель

представитель профсоюзного комитета ДОУ

рабочий по комплексному обслуживанию здания

 А.А.Руссу

 Е.И.Гудина

 Г.С.Шамшина

 Т.В.Ближенская

 Е.Б.Морозов

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»

(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,3, 4,5,6, 7,8	Нет средств информационно й поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки.	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	125, 126, 127	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ.	Установка
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	12, 13	Наружные лестницы не имеют поручни. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.2)	Все	Адаптация наружной лестницы с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам.	Установка
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О, Г, У, С)	-	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,12,13, 25,126, 127	Ремонт текущий
-------------------------------------	-------------------	---	---	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	22	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О, С, У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	22	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О, С, У, Г		Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	-	22		-	-	Не требуется
2.5	Тамбур	есть	«А» 58	23, 24	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О, С, У, Г)	«А» 58	22,23,24	Ремонт текущий

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»

(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 1 «А»14 «А»25 «А»7 «А»16 «А»20 «А»32 «А»45 «А»15 «А»1 «А»13 «А»35 А»36 «А»49	29, 30, 31 70,71, 75,76, 80,84, 89,90, 94,95, 98,99, 102,10 3,107, 108, 113, 118	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С, У		Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	32-42	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С, У	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				Не нуждается
3.5	Дверь	есть	-	54				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	43-56	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).			Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (С, У, Г)	А 1 «А»14 «А»25 «А»7 «А»16 «А»20 «А»32 «А»45 «А»15 «А»1 «А»13 «А»35 А»36 «А»49 Л	29,30,31 70,71,75,7 6,80,84, 89,90,94, 95,98,99, 102,103, 107, 108,113, 118,32-42, 54, 43-56	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»

(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	«А» 26 «А» 30 «А» 54 «А» 54а	57-62, 67-69	-	С	-	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	«А» 55 «А» 24	63-66	-	С	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С, Г, У)	«А»26 «А»30 «А»54 «А»54а	57-62, 63-66, 67-69	Ремонт текущий

		«А»55 «А»24		
--	--	----------------	--	--

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	«А»4 «А»18,20 «А»25,27 «А»34,35 «А»41,43 «А»18 «А»2,3 «А»9,11 «А»37,39 «А»45,47 «А»34 «А» 49	72-74 77-79 81-83 85-88 91-93 96-97 100-101 104-106 109-112 114-117 119-122 123,124	Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	С, Г, У	Установка тревожной кнопки.	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С, У, Г)	«А»4 «А»18,20 «А»25,27 «А»34,35 «А»41,43 «А»18 «А»2,3 «А»9,11 «А»37,39 «А»45,47 «А»34 «А» 49	72-74; 77-79; 81-83; 85-88; 91-93; 96-97 100-101; 104-106; 109-112; 114-117; 119-122; 123,124	Ремонт текущий

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
(МБДОУ «Детский сад № 34»), 603111, город Нижний Новгород, ул. Раевского, д.3А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		10, 12, 26	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе № 2,3. Отсутствуют указатели направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С, Г, У)	-	10,12,26	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Пронумеровано
Прошнуровано *шестидесять*
Количество листов *четыре*
Скреплено печатью.
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №34»
А.А. Руссу

