



УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода
А.В. Пагин
«16» ноября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

№ 186(02-56)

«16» ноября 2016г.

город Нижний Новгород

Автозаводский район

Наименование муниципального
образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Катюша», (МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша»)
- 1.2. Адрес объекта 603147, г. Н. Новгород, ул. Южное шоссе, д.50б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2347 кв.м.
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6017 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1974 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Катюша», (МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603147, г. Н. Новгород, шоссе Южное, д.50б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития, инвалиды с нарушением зрения
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-251, вместимость – 316, пропускная способность - 320

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Школа 37», маршрутное такси №10,14,35,40,42,49,60,97, автобус 11,20,31,40,69;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Школа 37» -750м

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Школа 37» 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером : нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ИД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ИД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О.Г.У.С)	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О.Г.У.С)	А1, А2, А6	3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С.У.Г)	1эт.: А18, А26, А28, А3а, А40, А42 2 эт.: А1, А2, А27, А37, А42	7,8,9,10,11, 12, 20,21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С.У.Г)	А5, А7, А8, А9	13,14,15,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С.У.Г)	1эт.: А10, А19, А30, А48, А58, 2 эт.: А6, А14, А23, А29, А35, А41	17,18,19, 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С.У.Г)	-	-

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	-
---	---	----------------	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) <i>ин. шоссе. от ПРД Лобосова Ш.С</i>	Частичный ремонт и строительство тротуара к детскому саду, строительство тротуара от остановки «Школа» по Южному шоссе вдоль д. 48 по Южному шоссе
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»:

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 23 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам

Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Парфенова И.В.

Заместитель начальника управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнова М.В.

Главный специалист администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Галкина Т.И.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Автозаводской районной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Т.Н. Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации «Всероссийское общество слепых»

Т.В. Варанкин

представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша»

Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша»

О.В. Борисова

С.И. Кандюкина

Управленческое решение согласовано «16» ноября 2016 г. (протокол № 5)
Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 50б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Нет средств информационной поддержки. Нарушения СП 59.13330.2012	Все	Установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	K1	3	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4, п.4.1.12)	Все	Выделение краевых ступеней.	Ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,Г,У,С)	-	1,2,3	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 50б

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	К 1	3	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт Установки
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	не требуется	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	К 1	3	Отсутствует тактильная полоса. Нарушения СП 59.13330.2012 (П.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильной полосы	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв. вх.	4	-	-	-	Не требуется
2.5	Тамбур	есть	А 27	5	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (О,Г,У,С)	К1, Дв. Вх., А27, Дв. 2	3,4,5,6	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 50б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 21	7,8	Отсутствует тактильная полоса. Нарушения СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С, У	Установка тактильной полосы	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	20,21	Крайние ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С, У	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.5	Дверь	есть	Дв. 3	9	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	3,4,5, 6,7,8	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С, У	Установка тактильной полосы	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ – И (С,У, Г)	А21, Дв. 3 А 20, Л Дв. 2, А27 Дв. Вх.	3,4,5,6, 7,8,9,10, 20, 21	Ремонт текущий
--	-----------------	--	---------------------------------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 506

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С		Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А21 Дв.3 А20 Л Дв.8	7,8,9, 10,20, 21,22	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.10)	С		Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С,У,Г)	А21 Дв.3 А20 Л Дв.8	7,8,9, 10,20, 21,22	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. П. Новгород, шоссе Южное, дом 506

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 50б

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша», г. П. Новгород, шоссе Южное, дом 506

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A35 A33	18.19	Отсутствует тревожная кнопка. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.57)	С,Г,У	Установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната				-			
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (С,У,Г)	A33 A35	18.19	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №12 «Капюша», г. П. Повгород, шоссе Южное, дом 50б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	К1	3	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе Отсутствуют указатели. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка указателей и таблички с наименованием учреждения на входе	Установка
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (С,У,Г)	-	3.23	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



НАБЛОУ
№2

Дети, играющие на
территории от 3-5 лет



PHOTO N 2





PHOTO N 3



ФОТО N 4

фото n 5





фото № 6

НАДЕ ТВОРЧЕСТВО




фото № 8



6 n 010db






ФОТО № 10





9070 N 11

порт N 12



О ПОКАРЕ
ЗВОНИТЬ
01-112





PHOTO N 13

ФОТО № 14





ФОТО № 15

ФОТО N 46



9070 N 17



порт n 18





PHOTO N 19

ФОТО N 20



9/20/21



9070 N 022

