

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 37»
Л.В. Сорокина
24.12.2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 1**

Автозаводский район
Город Нижний Новгород

«24» декабря 2018 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», (МАДОУ «Детский сад № 37»)
- 1.2. Адрес объекта 603095, г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11 (свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием от 17.12.2015г № 52-52-01/011/2008-64)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __2__ этажа, 2578,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9753 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1991г., последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», (МАДОУ «Детский сад № 37»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603095, г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-299, вместимость – 336, пропускная способность - 360

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок ул. Пермякова автобусами № 9, 11, 15, маршрутное такси № 44, 49, 85, 75, 81; ул. Дьяконова автобусами № 11, 58, 64, 65, 69, 73, 315, троллейбуса № 2, маршрутное такси № 37, 44, 65, 75, 83, 87, 138

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: ул. Пермякова- 150 м, от остановки ул. Дьяконова- 800 м.

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки ул. Пермякова 3 мин, от остановки ул. Дьяконова 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И(О,Г,У)	-	116,117,118,119, 121,122,123
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И(О,Г,У)	Вх 78.13, Вх 78.85	4,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И(О,Г,У)	42, 37, Л, 43, 87 30, 52, 19, 69	27,30,32,33,34, 35,36,37,43,44, 47,48,49,50
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И(О,Г,У)	40,96,17	58,59,42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(О,Г,У)	17	40,41,21,22,111,1 12,113
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И(О,Г,У)	97	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г,У), ДУ-И(О,С), ВНД-И(К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) от остановки «ул.Пермякова»: -по ул. Борская до ул. Героя Васильева -центральный тротуар по ул. Героя Васильева	Ремонт текущий, установка пандусов
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с январь 2019 по декабрь 2030

в рамках исполнения адресной программы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 70 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий

Л.В. Сорокина

Члены комиссии:

заместитель заведующего

М.А. Аверина

старший воспитатель

А.С. Хлопунова

председатель первичной профсоюзной организации

Е.Г. Попова

рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания

А.В. Конов

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,3	Отсутствует система средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Ремонт текущих
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,1,16,117,11,8,1,19,121,12,2,1,23	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4) Отсутствие тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.10)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущих
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.15)	К	Установка пандуса переносного	Ремонт текущих
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И(О,Г,У,С)	-	1,2,3,116,117,118,119,121,122,123	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.н.1	4,5,6	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С,	Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствие пандуса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.15)	К	Установка пандуса	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Вх.пл. 1	6	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	6,7	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Устранение порогов.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	41	8	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И(С,О,Г,У)	Л.н.1, Вх.пл.1, Дв.1, 41	4,5,6,7,8	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	42,43, 87,69, 37,19, 52,68, 40,30, 24,19	27,30, 32,33, 34, 35,36, 37,43, 44, 47,48, 49,50	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У	Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	25,26, 38,39, 46,47	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С,У	Выделение цветом краевых ступеней. Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса. СП 59.13330.2012 (п.4.1.14).	К	Приобретение пандуса переносного	Ремонт текущий
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Дв.в	12,13, 27,59	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	60,61, 48,102, 109	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств информации	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(Г,О,С)	42,43,87, 69,37,19, 52,68,40, 30,24,19 Л, Дв.в	27,30,32, 33,34, 35,36,37, 43,44, 47,48,49, 50, 25,26,38, 39,46, 12,13,27, 59,60,61,48	Ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	90	15,58,59	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств информации	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	41,23	103,104,105,106,107,108,42	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств информации	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (С,Г,У)	90,41,23	15,58,59,103,104,105,106,107,108,42	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:

МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
 МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21,18,17	21,22,40,41	Умывальники не оборудованы удерживающими устройствами. Унитазы не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7) Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	К,О,С	Адаптация туалетной комнаты. Оборудование умывальников, поручнями, установка тревожной кнопки, устранение порогов. Установка тактильных средств информации	Ремонт текущих
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И(С,Г,У)	21,18,17	21,22,40,41	Ремонт, установка

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МАДОУ «Детский сад № 37», г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №1. Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Необходима установка тактильных средств.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И(С,Г,О,У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания