



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

№ _____

«31» декабря 2019г.

Автозаводский район
город Нижний Новгород

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» (МБДОУ «Детский сад № 72»)
- 1.2. Адрес объекта 603083, г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426; вид права: Свидетельство о государственной регистрации права № 52 АД 402214 от 21.05.2016 г.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 2325,2 кв.м.
 - часть здания подвал – 943,8 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5141 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2016 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» (МБДОУ «Детский сад № 72»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603083, г. Нижний Новгород, улица Лескова, дом 426

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 120, вместимость – 175, пропускная способность - 175

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Продовольственный магазин», маршрутное такси № 75, 67, 46; автобус № 68 троллейбус № 2,4 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Продовольственный магазин» - 160 м
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Продовольственный магазин» 5-6 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧИ (О,С,Г,У)	-	8,10,14
2	Вход в здание	ДУ-И (О, Г, С, У)	а4,а5,Вх.1	10,14,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, С, У)	Л1, Т1,Дв.1,Дв.2, К1,Л2, Т2,К2,К3	16,17,18,19,25 ,26,27,28,29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, С, У)	А1,А1а,А2	30,31,34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, Г)	А3,А4,А4а,А4 б,А5,А6	19,20,21,22,32 ,33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О, Г, У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)	-	1,2,3,4,5,6,7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонтных работ на пути движения от остановки транспорта к объекту производиться не будет
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПИ (С, Г, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам, связанным с формированием без барьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа в здание

на 1 л.

3. Путей движения в здании

на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 17 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий хозяйством

И.А. Корчагина

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель

Е.В. Читаева

Делопроизводитель Профгруппорг

Е.В. Киселева

ОСМ

Е.О. Ходакова

Кладовщик

О.Ю. Монахова

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Т.Н. Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации
«Всероссийское общество слепых»

Т.В. Варанкин

Управленческое решение согласовано Комиссией:

Комиссия по вопросам, связанным с формированием без барьерной среды

От «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426****Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	8 9 10	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	О,С,У, Г	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	10 11 12	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	О,С,У, Г	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	да	-	13	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У, Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Установка
1.4	Пандус (наружный)	да	-	11, 12	Отсутствуют колесо отбойники на пандусе (наружном)	О,С,У, Г	Установка колесо отбойников на пандусе (наружном)	Установка
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	8	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:**МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426Вход.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13	Краевые ступени выделены цветом, не выделены фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О,С,У Г	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Ремонт текущи й
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	11,12	Отсутствует колесо отбойники пандуса (наружного). Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.15)	О,С,У Г	Установка пандуса (наружный)	Ремонт текущи й
2.3	Дверь (входная)	есть	A4,A5	13,14	Отсутствие эргономичной ручки Нарушение СП 59.13330.2012 (5.4.2)	О,С,У Г	Установка эргономичной ручки	Ремонт текущи й
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ-И (О, Г, С, У)	Вх1	14,15	Ремонт текущий

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 42б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (внутри здания)	Есть	Л1 Л2	16 26	Выделены цветом, не выделены фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущий
3.2	Дверь	есть	-	17, 19 32, 34	-	-	-	Не нуждается
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2, 31	23 25	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И (О, Г, С, У)	Л1, Т1, 2, 26, 31, Л2, Т2, К2	16, 17, 23, 24, 25, 26, 2 7, 28	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 42

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	A22	34	-	-	-	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	A23 A7	30 31	-	-	-	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И (О, Г, С, У)	A7	31	Организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:**МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 42б**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:****МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 1**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений****МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426****Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A4,A4a,A4б, A13	20,21,22, 33	-	-	-	Не нуждается
			-		-			
5.2	Душная/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (О, Г, С, У)	A4,A4a,A4б, A13	20,21, 22,32	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 72», г. Н. Новгород, улица Лескова, д. 426

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11	Отсутствуют указатели. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	О,С,У,Г	Необходима установка указателей	Установка
6.2	Акустические средства	нет		-	-	С	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	С	Необходима установка указателей	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (О, Г, У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью в количестве 14
(четырнадцать) листов

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 72»

О.В. Филатова
20 19 год

