

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Россияночка"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
00.02. Заместитель заведующего (Заместитель заведующего детским садом (детскими яслями, яслями-садом))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в складском помещении увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. зав.	
Учебно-вспомогательный персонал					
03.01. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022	зам. зав.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	II кв 2021	мед. организации	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальной увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. зав.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении Буфетной путем замены имеющегося однолампового светильника на двухламповый люминесцентный либо светодиодный светильник.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. завершено.	
03.02. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022	зам. завершено.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	II кв 2021	мед. отрапортована	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в санитарно-бытовых помещениях группы увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. завершено.	
03.03. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022	зам. завершено.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	III кв 2021	мед. отделение	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальной увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. заведующ.	
03.04. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I додл. кв.	зам. заведующ.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	II кв 2021	мед. отделение	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальной увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. заведующ.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в санитарно-бытовых помещениях группы увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021 г.	зам. заведующей.	
03.05. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022 г.	зам. заведующей.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	III кв 2021	мед. организация	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальной увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021 г.	зам. заведующей.	
03.06. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022 г.	зам. завед.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	I кв 2021.	Мед. отделения	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальном помещении увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021.	Зам. заведующ.	
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022	Зам. завед.	
03.07. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	I кв 2021	Мед. отделения	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Спальном помещении, в Приемной и Санитарно-бытовых помещениях увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	Зам. завед.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
03.08. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022г.	зам. заведующ.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	I кв 2022г.	мед организация	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Санитарно-бытовых помещениях увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2022г.	зам. заведующ.	
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Приемной помещении путем замены имеющегося однолампового светильника на двухламповый люминесцентный светильник.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2022г.	зам. заведующ.	
03.09. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022г.	зам. заведующ.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела V., п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	III кв 2021	Мед. организация	
Обслуживающий персонал					
02.06. Шеф-повар	Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого теплового оборудования. Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует: максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.	Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.	постоянно	сотрудники пищеблока	
	Выполнить осмотр, дефектовку и наладку имеющейся системы вытяжной вентиляции. Своевременно проводить ее чистку.	Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.	II кв 2021	Обслуж. организ.	
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2022г.	зам. заверующ.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела IV., п. 4.8. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела IV., п. 4.8. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	II кв. 2021г.	Мед. организация	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения на складе продуктов на пищеблоке путем замены в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	IV кв 2021	зам. завед.	
02.07. Повар	Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования. Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует: максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.	Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.	по состоянию	сотрудники пищеблока	
	Выполнить осмотр, дефектовку и наладку имеющейся системы вытяжной вентиляции. Своевременно проводить ее чистку.	Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.	I кв 2021.	обсужт. оптимизация	
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	I кв 2021г.	зам. заведующей.	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела IV., п. 4.8. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела IV., п. 4.8. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.	Профилактика профессиональных заболеваний.	II кв 2021г.	след определение	





Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения на складе продуктов на пищеблоке путем замены в указанном помещении имеющихся светильников на двухламповые либо многоламповые люминесцентные светильники либо на двухламповые или многоламповые светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	1 кв. 2021 г.	Зам. завершено.	

Дата составления: 21.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий (должность)	 (подпись)	Бутрина Н. Ю. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
---------------------------	---	---------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Синцова Е. А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Заместитель заведующего (должность)	 (подпись)	Антюшина Т. И. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Заместитель заведующего (должность)	 (подпись)	Филкова А. В. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
Старший воспитатель (должность)	 (подпись)	Павлова Е. И. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5257 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Т. А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)
5253 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Е. А. (Ф.И.О.)	23.04.2021 (дата)